

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Eichholz 

Betreiber

Wärmegesellschaft Wesseling mbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,23
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f _{CO₂eq}]	0 g _{CO₂} /kWh

Datenbasis von Januar 2021 bis Dezember 2023.


Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 03.07.2034.

ausgestellt am: 03.07.2024


von Herr Darius Nurischad

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DENW0393_FW309-1u7_03072024 



Gutachternummer: FW609-417  Tel.: 02664 / 23991 - 0

Herr Darius Nurischad

Bahnhofstrasse 60

56477 Renerod, Rheinland-Pfalz

nwe Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

nurischad@nwe-energie.de

<https://nwe-energie.de>